

2. В санитарных узлах для мальчиков и девочек, установить держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальными раковинами оборудовать электрополотенца или приспособления для бумажных полотенец, в соответствии с п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
3. В туалете для мальчиков заменить унитаз с трещинами, все унитазы оборудовать сидениями, в соответствии с п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
4. В туалете для девочек все унитазы оборудовать сидениями, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
5. Оборудовать складское помещение для хранения продуктов прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, в соответствии с п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
6. Во всех учебных кабинетах своевременно проводить замену перегоревших ламп, в соответствии с п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
7. Провести замену изношенного линолеумного покрытия пола кабинетов начальных классов (№ 5, № 7), в соответствии с п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
8. Установить контейнер с крышкой, для сбора твердых бытовых и пищевых отходов, на площадку с твердым покрытием, размеры которой должны превышать площадь основания в на 1 м во все стороны, в соответствии с п. 2.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
9. Оборудовать вытяжную систему вентиляции в моечном цехе пищеблока, в соответствии с п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: до **02.09.2016 г.**

Способ извещения _____

почтой, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления (ТО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МКОУ «Селиверстовская СШ» Волчихинского района Алтайского края

Шумову Екатерину Владимировну

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей